

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ – BEZE ZMĚN

NOVÉ ROZVODY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ, MATERIÁL Cu TVRDOSTI R250, TEPELNÁ IZOLACE TL. 20mm

PB – PEVNÝ BOD FIXACE POTRUBÍ

PROJEKT ŘEŠÍ PŘIDÁNÍ JEDNÉ SMĚŠOVANÉ VĚTVE PRO JÍDELNU NA STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ JE ŘEŠENO ZE DVOU KUSŮ PLYNOVÝCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ JUNKERS SE ZAPOJENÍM S ANULOIDEM A DVĚMA STÁVAJÍCÍMI SMĚŠOVANÝMI VĚTVEMI.

ZODP. PROJEKTANT	ING. FILIP ŠIMMER		ING. FILIP ŠIMMER projekční činnost v oblasti TZB Markův kopec 442, Meziboří IČO: 74386271 tel: 776 039 682, e-mail: f.simmer@post.cz
PROJ. ZAKÁZKY	ING. DANIEL ŠIMMER		
KRESLIL	ING. FILIP ŠIMMER		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: TEPLICE	OBEC: KOSTOMLATY P.M.	
INVESTOR:	Obec Kostomlaty pod Milešovkou		FORMÁT: 2 A4 DATUM: 01/2018
PŘÍSTAVBA JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY v ulici Školní č.p.118, Kostomlaty pod Milešovkou			STUPEŇ: PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ ČÍSLO ZAKÁZKY: 0118001
D.1.4a – ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ STAVEB			MĚŘÍTKO 1:100 / ČÍSLO VÝKRESU D1.4a–02
VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS 1.PP			