

Obec Kostomlaty pod Milešovkou, se sídlem Lhenická 310,
417 54 Kostomlaty pod Milešovkou

Dodatečná informace č. 1

Zadavatel :

Název zadavatele : Obec Kostomlaty pod Milešovkou
Sídlo zadavatele : Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
IČ: 00266396
Právní forma : obec

Veřejná zakázka :

Název VZ: Dodávka a montáž oken v bytovém domě čp. 12
Druh VZ : Veřejná zakázka malé hodnoty

Zadavatel poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Současně tyto informace uveřejňuje na webových stránkách obce.

Dne 27.6.2019 jsme obdrželi následující dotazy společnosti **OTHERM Teplice s.r.o.**


- 1) **Je pro Vás důležitý počet komor, nebo faktická měřitelná a doložitelná tepelná izolace systému ?** Tyto hodnoty uvádí součinitele prostupu tepla celou konstrukcí U_w a zasklením U_g (W/m^2K).
- 2) **Vámi uvedená hodnota 0,92 W/m^2K je hodnota U_w ?**
- 3) **Lze použít do soutěže systém s jiným počtem komor než je požadováno při dodržení podmínek hodnoty $U_w=0,92 W/m^2K$ (a lepší) ?**

Odpověď:

Hodnota $0,92W/m^2K$ je skutečně hodnota U_w (součinitel prostupu tepla – celého okna). Pro zadavatele je pochopitelně důležitá faktická měřitelná a doložitelná tepelná izolace systému. Uf ani U_g zadavatel nestanovil s ohledem na stanovený požadavek k U_w . Požadavek zadavatele na hodnotu $U_w=0,92 W/m^2K$ a lepší není podle našeho názoru s požadavkem na počet komor v rozporu. Je nám

však známo, že jsou v současné době na trhu okna pětikomorová s výplní komor izolačními materiály, které mohou náš požadavek na Uw naplnit. Z tohoto důvodu bude zadavatel akceptovat také tyto nabídky.

V Kostomlatech dne 1.7.2019


Mgr. Eva Krejsková
Starostka obce

Obec Kostomlaty pod Mílešovicí
IČ: 00206696, DIČ: CZ00266996
477 54 Kostomlaty pod Mílešovicí
IČ: 00206696, DIČ: CZ00266996